



BESTÄTIGUNG

über die

Prüfung zur Bestimmung des Performance Levels (PL)

Prüfstelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Feuerungs- und Wärmetechnik
Prüfberich Sicherheits-, Kontroll- und
Regeleinrichtungen

Prüfgegenstand: Druckwächter Typ LGW ...
GW ...
GW ... HP

Auftraggeber: Karl Dungs GmbH & Co. KG
73660 Urbach

**Grundlage
der Prüfung:** DIN EN 1854:2010-10, DIN 3398-3:1982-11
DIN EN 161:2013-04, Anhang AA (in Anlehnung)
DIN EN 13611:2011-12, Anhang K und L

Prüfbericht: Nr. S 1202-00/14 vom 2014-07-28

Die Prüfung hat ergeben, dass die im Prüfbericht genannten Ausführungen der Druckwächter gemäß DIN EN 13611:2011-12, Anhang K und L zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen

bis einschließlich PL e
nach DIN EN ISO 13849

bzw.


als Einzelgerät bis einschließlich SIL 2
oder als Teil eines Systems mit entsprechender Redundanz
bis einschließlich SIL 3

einsetzbar sind.

Die einzelnen Ergebnisse der Prüfung, deren Bewertung und die sich daraus ergebenden Maßgaben sind in dem angegebenen Prüfbericht wiedergegeben.

München, 2014-07-28

Feuerungs- und Wärmetechnik


Johannes Steiglechner